

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану
685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 695-178, e-mail: ondmagadan1@mail.ru
(адрес, телефон, e.mail)

г. Магадан
(место составления акта)

« 25 » июня 20 18 г.
(дата составления акта)
11:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 102

По адресу/адресам: г. Магадан, ул. Зайцева, дом 27 корпус 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио. начальника ОНД и ПР по г. Магадану УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области Быкова Ивана Валерьевича № 102 от «25» мая 2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72» (МБОУ «НШ—ДС № 72»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» июня 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«25» июня 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 18.06.2018г. в 11 час.00мин. Яранцева Н.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Прилепская Кристина Анатольевна
государственный инспектор города Магадана по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора МБОУ «НШ—ДС № 72» Яранцева Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Руководитель не обеспечил исправное состояние знака пожарной безопасности, обозначающий эвакуационный выход (табло «Выход» из подвала непосредственно наружу не работает) (п. 43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

2. Руководителем не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего эвакуационный выход (отсутствует табло «Выход» на эвакуационном выходе из музыкального зала) (п. 33, п. 43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

3. Руководитель не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует протокол испытаний) (п. 24 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

4. Противопожарная дверь, установленная на объекте (электрощитовая) не имеет устройства для самозакрывания (ст. 4, ст. 6, часть 8 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.62 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

5. Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» (п.3, 6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности»; п.7, п.8 Приложения № 2 к приказу МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»);

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии Правилам противопожарного режима (п. 2, 460, 461, 462 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

7. Руководителем не определен порядок и сроки проведения прохождения пожарно-технического минимума в организации (п. 3 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

8. На дверях помещений складского назначения (складское помещение – «костюмерная», складские помещения пищеблока и подвала, складские помещения – «чистое белье и «прачечная» отсутствуют обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »);


9. Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (склад суточной продукции пищеблока, овощной склад и мясной склад в подвале) (пп. В п. 42 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »);

10. В техническом помещении подвала (теплоузел) запрещается осуществлять хранение различных предметов (пп. Б п. 23 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »);

11. Соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем противопожарной защиты не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение нг-FRLS или нг-FRHF) (п. 61 постановления Правительства РФ ППР № 390 от 25.04.2012, ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3.4 п. 3.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях, п. 4.8. СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», табл. 5 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»). Данное нарушение выявлено в 2017 году при проведении плановой проверки (Акт № 132 от 08.09.2017 и предписание № 132/1/1 от 08.09.2017), срок исполнения которого установлен на 08.08.2019. На момент проведения плановой проверки в 2018 году срок исполнения предписания № 32/1/1 от 08.09.2017 не истек.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы (их копии):

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор г. Магадана
по пожарному надзору
К.А. Прилепская

«25» июня 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Яранцева Наталья Владиславовна, и.о. директора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» июня 2018г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ПРОТОКОЛ № 141
об административном нарушении требований пожарной безопасности

«25» июня 2018 г.
« 11 » часов «30» минут

г. Магадан, ул. Советская, 9
(место составления: город, село, район)

Я. Государственный инспектор г.Магадана по пожарному надзору Прилепская Кристина Анатольевна

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34. ; 28.2. ; 28.3. и 28.5 Ко А П РФ
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Яранцева Наталья Владиславовна
2. Дата и место рождения 03.07.1981 г.р., пос. Дебин Ягоднинского рай-на Магаданской области
3. Адрес места жительства, тел. г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 51, кв. 7
4. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72»
5. Занимаемая должность и.о. директора
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 4415 № 323836 выдан отделом ОФМС России по Магаданской области в г. Магадане . 26.02.2016 г.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
7. Семейное положение, количество иждивенцев _____
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет

25 июня 2018 г. в 11 час. 30 мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности, в помещениях и на территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72», ул. Зайцева, 27 корпус 1

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты,

установлены нарушения/невыполнения: требований законодательства в области пожарной безопасности Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

(требования, которые были нарушены)

Выявлены нарушения, а именно:

1. Руководитель не обеспечил исправное состояние знака пожарной безопасности, обозначающий эвакуационный выход (табло «Выход» из подвала непосредственно наружу не работает) (п. 43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);
2. Руководителем не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего эвакуационный выход (отсутствует табло «Выход» на эвакуационном выходе из музыкального зала) (п. 33, п. 43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);
3. Руководитель не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует протокол испытаний) (п. 24 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);
4. Противопожарная дверь, установленная на объекте (электрощитовая) не имеет устройства для самозакрывания (ст. 4, ст. 6, часть 8 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.62 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012

«О противопожарном режиме»);

5. Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» (п.3, 6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности»; п.7, п.8 Приложения № 2 к приказу МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»);

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима (п. 2, 460, 461, 462 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

7. Руководителем не определен порядок и сроки проведения прохождения пожарно-технического минимума в организации. (п. 3 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

8. На дверях помещений складского назначения (складское помещение – «костюмерная», складские помещения пищеблока и подвала, складские помещения – «чистое белье и «прачечная» отсутствуют обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »);

9. Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (склад суточной продукции пищеблока, овощной склад и мясной склад в подвале) (пп. В п. 42 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »);

10. В техническом помещении подвала (теплоузел) запрещается осуществлять хранение различных предметов (пп. Б п. 23 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »).

за что предусмотрена административная ответственность по **ч. 1 ст. 20.4. КоАП РФ**
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 3-8 ст. 20.4 КоАП РФ)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные:

ст. 51. Конституции РФ (1. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом);

ст. 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(ч.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
ч.2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения)

✓ Яранцев Яранцева Н.В.
(подпись, фамилия, инициалы правонарушителя)

Объяснения и замечания лица, в отношении которого составлен протокол:

✓ замечания учтены и в постановлении сроки

✓ Яранцев
(подпись правонарушителя)

К протоколу прилагается:

1. Приказ от 04.09.2017 г. № 595-л
(перечень прилагаемых документов и вещей)

Факт правонарушения подтверждают:

(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства свидетеля)

(дата, подпись свидетеля)

(дата, подпись свидетеля)

Свидетелям права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены _____

(подпись, фамилия, инициалы свидетеля)

~~От подписи отказался~~ (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(_____)

(подпись, фамилия, инициалы)

Время и место рассмотрения дела об административном правонарушении:

в «10» часов «30» мин. «26» июня 2018г. по адресу: г. Магадан, ул. Советская, 9 ОНД и ПР

(время, дата, адрес)

по г. Магадану УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области, строение №2, кабинет № 43

мне объявлены

✓ Яранцев

(подпись, фамилия, инициалы)

Яранцева Н.В.

Копию протокола получил 25.06.2018 г.

✓ Яранцев

(дата, подпись, фамилия, инициалы правонарушителя; либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма))

Яранцева Н.В.

Подпись должностного лица, составившего протокол

К.А. Прилепская

К.А. Прилепская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141

**о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности**

«26» июня 2018 г. 10:30

г. Магадан
(место составления: город, село, район)

Я, Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Прилепская Кристина Ана-
тольевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)


рассмотрев протокол об административном правонарушении № 141 от 25.06.2018г. в отношении должностного лица

1. Фамилия, имя, отчество Яранцева Наталья Владиславовна
2. Дата и место рождения 03.07.1981 г.р., пос. Дебин Ягоднинского рай-на Магаданской области
3. Адрес места жительства, тел. г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, 51, кв. 7
4. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72»
5. Занимаемая должность и.о. директора
6. Документ, удостоверяющий личность паспорт 4415 № 323836 выдан отделом ОФМС России по Магаданской области в г. Магадане, 26.02.2016 г.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
7. Семейное положение, количество иждивенцев _____
8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда нет

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если от лица не поступало ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения).

ст. 51. Конституции РФ (1. Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом)

 Яранцева Н.В.
(подпись, фамилия, инициалы правонарушителя)

УСТАНОВИЛ:

25 июня 2018 г. в 11 час. 30 мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением за-
конодательства в области пожарной безопасности, в помещениях и на территории Муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения г.Магадана «Начальная школа – детский сад
№ 72», ул. Зайцева, 27 корпус 1
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты,

установлено, что должностным лицом нарушены требования законодательства в области по-
жарной безопасности Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
(требования которые были нарушены)

а именно

1. Руководитель не обеспечил исправное состояние знака пожарной безопасности, обозначающий эвакуационный выход (табло «Выход» из подвала непосредственно наружу не работает) (п. 43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

2. Руководителем не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего эвакуационный выход (отсутствует табло «Выход» на эвакуационном выходе из музыкального зала) (п. 33, п. 43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном

режиме»);

3. Руководитель не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (отсутствует протокол испытаний) (п. 24 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

4. Противопожарная дверь, установленная на объекте (электрощитовая) не имеет устройства для самозакрывания (ст. 4, ст. 6, часть 8 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.62 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

5. Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности» (п.3, 6 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности»; п.7, п.8 Приложения № 2 к приказу МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»);

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии Правилам противопожарного режима (п. 2, 460, 461, 462 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

7. Руководителем не определен порядок и сроки проведения прохождения пожарно-технического минимума в организации (п. 3 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»);

8. На дверях помещений складского назначения (складское помещение – «костюмерная», складские помещения пищеблока и подвала, складские помещения – «чистое белье и «прачечная» отсутствуют обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »);

9. Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (склад суточной продукции пищеблока, овощной склад и мясной склад в подвале) (пп. В п. 42 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »);

10. В техническом помещении подвала (теплоузел) запрещается осуществлять хранение различных предметов (пп. Б п. 23 постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме »).

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1, ст. 20.4. КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 3-8 ст. 20.4 КоАП РФ)

В процессе рассмотрения административного дела установлено, что нарушения, изложенные в материалах дела подтвердились.

Должностное лицо Яранцева Наталья Владиславовна, и.о.директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72» на рассмотрение административного дела явилась (уведомлена надлежащим образом). Административное дело рассмотрено с ее участием.

В соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ в деле имеются смягчающие обстоятельства, а именно должностное лицо, Яранцева Наталья Владиславовна, и.о.директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72» частично устранила выявленные нарушения требований пожарной безопасности до вынесения постановления по делу об административном правонарушении. Отягчающие обстоятельства в данном деле отсутствуют.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного правонарушения, наличие смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, считаю возможным подвергнуть должностное лицо Яранцеву Наталью Владиславовну, и.о.директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72» административному наказанию в пределах минимального размера санкции ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34.; 29.9.; 29.10. КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

принимая во внимание ст. 4.2 ч. 1 п. 1 КоАП Российской Федерации

(указываются статьи и законодательный акт)

обстоятельства смягчающие административную ответственность в виде частичного добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор).

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо Яранцеву Наталью Владиславовну, и.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Магадана «Начальная школа – детский сад № 72» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и

(фамилия, имя, отчество)

назначить наказание в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить Яранцеву Наталью Владиславовну, что настоящее постановление может

(указывается ф., и., о., физического лица или законного представителя юридического лица)

быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления непосредственно в УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области по адресу: г. Магадан, ул. Советская, 9 или в суде.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования.

Подпись лица, вынесшего постановление

(подпись)

Прилепская К.А.

(Ф. И. О.)

С постановление ознакомлен, копию получил 26.06.18 г.

дата, подпись правонарушителя

Яранцева Н.В.

(Ф. И. О.)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от " _____ " _____ 20 _____ г.

исполнено " _____ " _____ 20 _____ г.

(номер финансового документа)