

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магадану
685000, г. Магадан, ул. Советская, 9 тел. 695-178, e-mail: ondmagadan1@mail.ru
(адрес, телефон, e.mail)

г. Магадан

(место составления акта)

« 30 » января 20 20 г.

(дата составления акта)

15:40

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 2

По адресу: г. Магадан, ул. Зайцева, 27 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Магадана по пожарному надзору Чайковского А.П. № 2 от «09» января 2020 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Начальная школа – детский сад №72» (МБОУ «НШ – ДС №72»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"23" января 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"30" января 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Магаданской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 23.01.2020 г. 11⁰⁰

Директор МБОУ «НШ – ДС №72»

Н.В. Яранцева

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Магадана по пожарному надзору Сурнина Анастасия Андреевна, начальник сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Магаданской области Ли Игорь Климентьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «НШ – ДС №72» Яранцева Наталья Владиславовна, руководитель АХП Харитоновна Мария Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

1. Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (п. 64 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);
2. Помещение костюмерной в актовом зале не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (второй этаж) (ст. 4-6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4 НПБ 110-03; приложение А таблица А3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);
3. На путях эвакуации, в местах, где установлены пожарные ручные извещатели, отсутствуют знаки пожарной безопасности (указатель ручного пожарного извещателя) (п. 33 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390);
4. При имитации воздействия факторов, сопутствующих пожару (дым), на произвольно отобранные извещатели в спальне группы «Малинка», в спортивном зале, коридоре 2 этажа (у этих помещений общий шлейф) система пожарной сигнализации не обеспечила подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала (п. 7 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
5. При приведении в действие поочередно извещателей, установленных на разных этажах здания, где формируются команды на включение систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, звуковые и световые сигналы во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей ППКП не формирует, работники учреждения (воспитатели, находящиеся в спальнях помещениях с детьми) не оповещаются (ст. 4-6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ; табл. 2 пп. 1 СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1) Форма проверочного листа; 2) Предписание № 2/1/1 от 30.01.2020 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Сурнина А.А.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Ли И.К.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Яранцева Наталья Владиславовна, директор МБОУ «НШ – ДС №72»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» января 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 72»
(МБОУ «НШ-ДС № 72»)

685004, РФ, г. Магадан, Зайцева, 27, к. 1, тел. (факс) 8 (4132) 63-70-39, 637-045, E-mail: mbou72mag@mail.ru
 р/сч 4070181034421000001, л/сч 20476358700 Отделение Магадан, г. Магадан, ИНН 4909079968,
 КПП 490901001

Исх. №84 от 20.07.2020

Людмила Сергеевна Ш.

№ п/п	вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	отметка о выполнении выявленного нарушения
1.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и не исправности установок (систем) противопожарной защиты.	выполнено
2.	Помещение костюмерной в актовом зале не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	выполнено
3.	На путях эвакуации, в местах, где находятся пожарные ручные извещатели, отсутствуют знаки пожарной безопасности (указатель ручного пожарного извещателя).	выполнено
4.	При имитации воздействия факторов, сопутствующих пожару (дым), на произвольно отобранные извещатели в спальне гр. «Малинка», в спортивном зале, коридоре 2 этажа (у этих помещений общий шлейф) система пожарной сигнализации не обеспечена подачу звукового и светового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.	выполнено
5.	При проведении в действие поочередно извещателей, установленных на разных этажах здания, где формируются команды на включение систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, звуковые и световые сигналы во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей ППКП не формирует, работники учреждения воспитатели, находящиеся в спальнях помещениях с детьми) не оповещаются.	в работе

ПОЛУЧЕНО
 ГИМС
 по Магаданской области
 «22» 07 2020
 Подпись: *[Подпись]*

И.о. директора



Яранцева Н.В.