

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: uqppmagadan1@rambler.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-136, E-Mail: ondmagadan1@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 45/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 72» (МБОУ «НШ-ДС № 72»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Магадану по пожарному надзору Ли И.К.

(наименование органа ГПН)

№ 45 от «06» апреля 2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

"29" апреля 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Проведена внеплановая, выездная проверка Государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору Сурниной Анастасией Андреевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МБОУ «НШ-ДС № 72» по адресу: г.Магадан, ул. Зайцева, 27 корпус 1

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «НШ –ДС № 72» Яранцевой Натальей Владиславовной, Руководителем АХП Харитоновой Марией Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем противопожарной защиты не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (требуется исполнение	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления	29.04.2022	

	нг-FRLS или нг-FRHF)	эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.8. СП 6.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», табл. 2 ГОСТа 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»		
2.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проектная документация систем АПС, СОУЭ)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	29.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магадана  
по пожарному надзору Сурнина А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

и.о. директор МБОУ «НШ-ДС № 72»

Яранцева Наталья Владиславовна  
(должность, фамилия, инициалы)

«29» апреля 2021 г.



(подпись)



(подпись)